

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
по оказанию услуг
и передаче э.э. ООО "Трансэнергосеть"
С.А. Халтурин



СОГЛАСОВАНО

Главный инженер
А.А. Скрыпников
" " " г.

ООО "Трансэнергосеть"

ГОДОВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ремонта энергооборудования на 2015 г.

Наименование оборудования	Номер по схеме (инв. номер)	Норматив ресурса между ремонтами (числитель) и простой (знаменатель), ч		Дата последнего ремонта (число, месяц)		Условное обозначение ремонта												Годовой прос-той в ремон-те, ч	Годо-вой фонд работ. време-ни, ч
		Т	К	Т	К	январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1. ТП-Т69																			
Трансформатор силовой ТМГ63 10/0.4 №1589064 РУ-10кВ Ячейка Т70	T-1	25920/4	103680/96								T			O			O	4	21
ВН-10 400А		8640/2	25920/8								T			O			O	2	3
Привод ручной рычажный Ячейка Т1		8640/1	51840/3								T			O			O	1	1
ВНТ-10 400А		8640/2	25920/8								T			O			O	2	3
Привод ручной рычажный Ячейка Ф-9		8640/1	51840/3								T			O			O	1	1
ВН-10 400А		8640/2	25920/8								T			O			O	2	3
Привод ручной рычажный		8640/1	51840/3								T			O			O	1	1
Сборные шины, изоляторы, разъединители РУ-0,4кВ		8640/2	25920/8								T			O			O	2	3
ЩО-70-11 №1		8640/7	86400/19								O	T			O			7	14
ЩО-70-11 №2		8640/7	5184/6								O	T			O			7	14
Защитный заземляющий контур ТП -10/0,4		-	129600/24								O	T			O				
2. ТП-70																			
РУ-10кВ Ячейка Т69																			
ВН-10 400А		8640/2	25920/8									O	T		O			2	3
Привод ручной рычажный Ячейка Т1		8640/1	51840/3									O	T		O			1	1
ВНТ-10 400А		8640/2	25920/8									O	T		O			2	3
Привод ручной рычажный Ячейка Ф-10		8640/1	51840/3									O	T		O			1	1